

12 OTT. 2009

011202

Oggetto: A2-Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto A4, il nuovo casello di Poncarale A21 e l'aeroporto di Montichiari - fornitura di pali per pubblica illuminazione, (Codice CUP D41B00000140003) (Codice CIG 0366771CFD)

CHIARIMENTI

Viste le richieste di chiarimenti pervenute a questa stazione appaltante si precisa quanto segue:

la *MENSOLA A TIRANTE* (sbraccio) dovrà essere accoppiata al palo mediante collare, come descritto nell'elaborato p.9.2.1 – Specifiche tecniche, pagg. 2 e 3, per il fissaggio secondo i rapporti dimensionali di cui ai disegni tecnico-costruttivi.

La modalità di serraggio antirotazione del collare al palo alla quota di esercizio è a discrezione del fornitore, fatta salva la verifica statica dello stesso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Acerbi)

